



ВРЕМЯ ЖИЗНИ

Общество с ограниченной ответственностью "ВРЕМЯ ЖИЗНИ"

Юридический адрес: 141402 Московская область, г. Химки, ул. Московская, строение 38, литер А, помещение 601
ОГРН 1185029007833 ИНН/КПП 5047210517/504701001
р/с 40702810302410002210 в АО «Альфа-Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593
тел.+7(473)300-31-74
e-mail: teplye-besedy.ru, <http://teplye-besedy.ru>

Исх. № 005 от «22» февраля 2023 года

Заместителю Городского прокурора
Новикову С.А.

Сообщение

о результатах исполнения Представления об устранении нарушений законодательства в области пожарной безопасности № Прдр-20460046-27-23/1559-20460046 от «25» января 2023 года

В соответствии с Представлением об устранении нарушений законодательства в области пожарной безопасности № Прдр-20460046-27-23/1559-20460046 от «25» января 2023 года, ООО «Время жизни» сообщает о следующих результатах принятых мер по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

№ п/п	Выявленные нарушения	Принятые меры
1.	Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров (1, 2, цокольный этажи), чем нарушен п. 7.2 «в» СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	Выполнены работы по расчету пожарных рисков.
2.	Отсутствует подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции (1, 2, цокольный этажи), п. 7.14 «к» СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	Выполнены работы по расчету пожарных рисков.
3.	Не представлены акты по очистке воздуховодов от горючих отходов, чем нарушен п. 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Заключен Договор на оказание услуг со специализированной организацией.
4.	На входных дверях помещений не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности (на складских и производственных помещениях), чем нарушен п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	На входные двери помещений нанесены знаки и произведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности.
5.	Отсутствуют документы, подтверждающие огнезащитную обработку деревянных накладок на стенах коридоров, чем нарушен п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об	Заключен Договор на оказание услуг со специализированной организацией.

	утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	
6.	Допущено размещение (складирование) горючих веществ и материалов в цокольном этаже, чем нарушен п. 16 «б», «ж»; п. 27 «б» Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Нарушение устранено.
7.	В цокольном этаже здания допускается размещение жилых помещений, чем нарушен п. 4.16 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	Нарушение устранено.
8.	Не обеспечен подъезд пожарных подразделений со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, чем нарушен п. 8.1 «в» СП 4.13130.2013.	Выполнены работы по расчету пожарных рисков.
9.	Помещение для расположения сотрудников на цокольном этаже не оборудовано элементами системы пожарной сигнализации, чем нарушен п. 4.4 табл. 1, 2, 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной сигнализации».	Нарушение устранено.

Приняты меры для исключения данных нарушений в дальнейшем. В отношении работника, за ненадлежащее выполнение им трудовых обязанностей, применены меры дисциплинарного взыскания.

Приложение на 1 листе:

- копия приказа о применении мер дисциплинарного взыскания.

Генеральный директор
ООО «Время жизни»



С. Рыпалев