



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ХИМКИНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА**
ул. Маяковского, д. 30, г. Химки,
Московская область, 141400



ООО «Время Жизни»
(ИНН 5047210517)

ул. Микояна, д. 25,
мкр. Сходня, г.о. Химки,
Московская область

25.01.2023 № Прдр-20460046-27-23/1559-20460046
На №

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства в области
пожарной безопасности

Городской прокуратурой проведена проверка пансионата для пожилых людей, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Микояна, д. 25.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» юридические лица обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут пользователи имущества.

Согласно п. 1 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила), Правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее – объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Вместе с тем, в ходе проверки, проведенной городской прокуратурой с привлечением Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Химки Главного управления МЧС России по Московской области, в данном помещении выявлены многочисленные нарушения норм пожарной безопасности:

– отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров (1, 2, цокольный этажи), чем нарушен п. 7.2 «в» СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

– отсутствует подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции (1, 2, цокольный этажи), п. 7.14 «к» СП 7.13130.2013

«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

– не представлены акты по очистки воздуховодов от горючих отходов, чем нарушен п. 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее Правила);

– на входных дверях помещений не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности (на складских и производственных помещениях), чем нарушен п. 12 Правил;

– отсутствуют документы, подтверждающие огнезащитную обработку деревянных накладок на стенах коридоров, чем нарушен п. 13 Правил;

– допущено размещение (складирование) горючих веществ и материалов в цокольном этаже, чем нарушен п. 16 «б», «ж»; п. 27 «б» Правил;

– в цокольном этаже здания допускается размещение жилых помещений, чем нарушен п. 4.16 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

– не обеспечен подъезд пожарных подразделений со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, чем нарушен п. 8.1 «в» СП 4.13130.2013;

– помещение для расположения сотрудников на цокольном этаже не оборудовано элементами системы пожарной сигнализации, чем нарушен п. 4.4 табл. 1, 2, 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной сигнализации».

Установлено, что причинами указанных нарушений явилось ненадлежащее исполнение служебных обязанностей сотрудниками ООО «Время Жизни», ответственными за данное направление деятельности. Условиями совершения правонарушения является отсутствие должного контроля за работой подчиненных со стороны руководства.

Руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. 1 Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя городской прокуратуры. О времени и месте рассмотрения представления прошу уведомить городскую прокуратуру по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Маяковского, д. 30, каб. № 6 или по адресу электронной почты khimkiproc@mail.ru.

2. Принять необходимые организационные и практические меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих, недопущению подобных фактов впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением подтверждающих документов.

Заместитель городского прокурора

С.А. Новиков

сведения об электронной подписи

В.Е. Любанов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 639129FBFC4A695FC59B3582DD996E5C7D7088C2
Владелец Новиков Станислав Александрович
Действителен с 26.11.2021 по 26.02.2023